

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ23.В.00413**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1374907**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "СП Зартекс", ОГРН 1026605770575
Россия, 620024, г.Екатеринбург, Бисертская ул., д.1,
телефон 256-94-47

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО "СП Зартекс", ОГРН 1026605770575
Россия, 620024, г.Екатеринбург, Бисертская ул., д.1,
телефон 256-94-47

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

продукции НП «Южно-Уральское техническое общество». 456318, г. Миасс Челябинской области, проспект Октября, 66 Телефон (3513) 53-78-25, факс 54-44-73; ОГРН: 1027400876689; www.sertmiass.ru
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ23 выдан Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Покрытие напольное ковровое «Тафтинг»
(ворс и основа – 100% полипропилен)

СТО 39920662-001-2007

код ОК 005 (ОКП)
81 7000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
5703 30 000 0

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ от 22.07.2008).

см. приложение, бланк № 0137757

Класс пожарной опасности КМ5

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 2724/РС от 16.07.2013 г. Испытательной лаборатории ИЛ НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», ат. аккр. № ТРПБ.RU.ИН.28
Акт о результатах анализа состояния производства № ПБ23.АК.050 от 09.07.2013 ОС НП «ЮУрТО»

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.08.2013 по 01.08.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Е.А. Кошкина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.Н. Воронина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ23.В.00413 (обязательная сертификация)

ТР **0137757**
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Продукция: **Покрытие напольное ковровое «Тафтинг»** (ворс и основа – 100% полипропилен)
СТО 39920662-001-2007

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	По токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Сильнораспространяющие пламени по поверхности (РП 4)

Дополнительные сведения.

Класс пожарной опасности материала **КМ 5** согласно ФЗ № 123-ФЗ (Приложения, таблица 3)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Е.А. Кошкина

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Н.Н. Воронина